

**南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程 NNXY(2025)ZB-021 中标公告**

项目名称	南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程					
项目招标编号	NNXY(2025)ZB-021					
招标人	南宁学院					
招标类别	<input type="checkbox"/> 委托招标	<input checked="" type="checkbox"/> 自行招标	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标		
中标范围	<p>1、工程名称：南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程。</p> <p>2、接入方案：第一路电源：接 110KV 龙岗站 10kV 龙大线马岭路 3 号开闭所间隔接电不变。第二路电源：220KV 创新站 10KV 户专线不变。</p> <p>(1) 新增部分：</p> <p>内部电源：本期电源接图书馆负一层配电房内高庄出线柜 G15，利用原有电缆 YJV22-8.7/15KV-3x95(利日) 敷设至指定规划地点(学生宿舍 3 号楼出新建配电房)新增一台 6 单元户内开闭所后，新敷设 YJV22-8.7/15kV-3x70 电缆安装一台 1250KVA，供学生宿舍 5 号、3 号、2 号楼用电。</p> <p>(2) 迁改部分：</p> <p>① 将原 15 号专变高庄进线电缆从 G15 柜电缆头解开，本期从新建户内开闭所接电，新增一付高压电缆中间接头后利用原有电缆 YJV22-8.7/15KV3x95(利 1 日) 敷设接通原 15 号专交</p> <p>② 将原 2 号专变高压进线电缆从 7G3 柜电缆头解开，利用原有电缆 YJV22-8.7/15KV3x70(利日) 改接至本期新建户内开闭所备用间隔。</p> <p>③ 电源接 7 号专变高压出线柜 7G3。并从高庄线出线柜 7G3 利用原有电缆 YJV22-3*70rn2(利日) 敷设本期新增南宁学院 29 号专交安装 630KVA 箱变一台【将原将新科楼基建变 630KVA 整体欧式终端型箱变设备迁移到学生宿舍 6A 号楼旁新开挖基础安装(箱变设备利旧)】，作为本期新增南宁学院 29 号专变供学生宿舍 6 A 号楼用电。</p>					
开标时间	2025 年 8 月 14 日	开标地点	南宁学院			
中标人	广西宝光明建设有限公司					
中标价	伍拾贰万柒仟贰佰陆拾壹元陆角肆分 (¥527261.64)					
工期	20 日历天内					
质量等级	达到国家施工验收规范合格标准					
项目经理	黄玉瑜（注册编号：桂 1452013201304237）；身份证号码：4501031980*****78)					
公告媒介	<a href="https://unn.edu.cn/">https://unn.edu.cn/</a> （南宁学院）					
公告日期	2025 年 8 月 22 日					