

南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程中标候选人公示

项目名称	南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程		项目招标编号	NNXY(2025)ZB-021
招标人	南宁学院			
招标类别	自主招标		招标方式	公开招标
		1、工程名称：南宁学院 10kV 专变增容及低压电缆迁改工程。 2、接入方案：第一路电源：接 110KV 龙岗站 10kV 龙大线马岭路 3 号开闭所间隔接电不变。 第二路电源：220KV 创新站 10KV 户专线不变。 (1)新增部分： 内部电源：本期电源接图书馆负一层配电房内高庄出线柜 G15，利用原有电缆 YJV22-8.7/15KV-3x95(利日)敷设至指定规划地点(学生宿舍 3 号楼出新建配电房)新增一台 6 单元户内开闭所后，新敷设 YJV22-8.7/15kV-3x70 电缆安装一台 1250KVA，供学生宿舍 5 号、3 号、2 号楼用电。 (2)迁改部分： ①将原 15 号专变高庄进线电缆从 G15 柜电缆头解开，本期从新建户内开闭所接电，新增一付高压电缆中间接头后利用原有电缆 YJV22-8.7/15KV3x95(利 1 日)敷设接通原 15 号专交 ②将原 2 号专变高压进线电缆从 7G3 柜电缆头解开，利用原有电缆 YJV22-8.7115KV3x70(利日)接至本期新建户内开闭所备用间隔。 ③电源接 7 号专变高压出线柜 7G3。并从高庄线出线柜 7G3 利用原有电缆 YJV22-3*70rn2(利日)敷设本期新增南宁学院 29 号专变安装 630KVA 箱变一台【将原将新科楼基建变 630KVA 整体欧式终端型箱变设备迁移到学生宿舍 6A 号楼旁新开挖基础安装(箱变设备利旧)】，作为本期新增南宁学院 29 号专变供学生宿舍 6A 号楼用电。		
招标范围				
开标时间	2025 年 8 月 14 日		开标地点	南宁学院
公示开始时间	2025 年 8 月 19 日		公示截止时间	2025 年 8 月 21 日
拟中标人	广西宝光明建设有限公司			
中 标 候 选 人 情 况	第一中标候选人	单位名称	广西宝光明建设有限公司	
		投标报价	伍拾贰万柒仟贰佰陆拾壹元陆角肆分 (¥527261.64)	
		工期	20 日历天内	质量标准 达到国家施工验收规范合格标准
中 标 候 选 人 情 况	第二中标候选人	单位名称	广西大马建设工程有限公司	
		投标报价	伍拾贰万玖仟柒佰贰拾壹元肆角玖分 (¥529721.49)	
		工期	20 日历天内	质量标准 达到国家施工验收规范合格

					标准		
第三中标 候选人	单位名称	广西海恒电力科技有限公司					
	投标报价	伍拾贰万伍仟叁佰柒拾壹元陆角玖分（¥525371.69）					
	工期	20 日历天内	质量标准	达到国家施工验收规范合格 标准			
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据	无						
公示媒介	https://unn.edu.cn/ （南宁学院）						
质疑和投诉	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复。						
投诉受理部门	南宁学院审计处	投诉受理电话		0771-5900961			