

南宁学院新工科大楼、新文科大楼空调安装项目（一期） （ YZLNN2025-G1-145-GXQT ）更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：YZLNN2025-G1-145-GXQT
原公告的采购项目名称：南宁学院新工科大楼、新文科大楼空调安装项目（一期）
首次公告日期：2025 年 4 月 21 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果
更正内容：

（一）第一章招标公告做如下更正：

序号	原要求	更正后要求
1	1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2025 年 4 月 27 日 18 时 00 分。	1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2025 年 4 月 30 日 18 时 00 分。
2	1. 投标文件递交截止时间：2025 年 5 月 12 日 9 时 30 分 00 秒。	1. 投标文件递交截止时间：2025 年 5 月 16 日 9 时 30 分 00 秒。
3	2. 投标文件递交起止时间：2025 年 5 月 12 日 8 时 30 分 00 秒至 9 时 30 分 00 秒。	2. 投标文件递交起止时间：2025 年 5 月 16 日 8 时 30 分 00 秒至 9 时 30 分 00 秒。
4	本次招标将于 2025 年 5 月 12 日 9 时 30 分正在云之龙咨询集团有限公司开标厅（南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 4 楼）开标。	本次招标将于 2025 年 5 月 16 日 9 时 30 分正在云之龙咨询集团有限公司开标厅（南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 4 楼）开标。

注：第一章招标公告中的“简要技术要求”根据第二章的采购需求更改而对应更改。

（二）第二章采购需求做如下更正：

序号	原参数要求	更正后参数要求
1	1. 5 匹挂机： ▲变频一级能效冷暖 ▲1. 能效比：≥5.25 ▲2. 制冷量：≥3500W； ▲3. 制冷功率：≤810W ▲4. 额定制热量：≥5000W； ▲5. 额定制热功率：≤1250W； 6. 室内机噪音高风 dB(A)：≤37.5；	1. 5 匹挂机： ▲变频一级能效冷暖【符合 GB 21455-2019 要求】 ▲1. 制冷量：≥3500W； 2. 制冷功率：≤810W 3. 室内机噪音高风 dB(A)：≤37.5； 4. 循环风量：≥700m³ h； 5. 电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz； ▲6. 为了方便评标核对参数及后期设备验收，此参数以空调张贴的铭牌参数值为准，投标文件中须提供清晰，可以核对的

	7. 循环风量: $\geq 700\text{m}^3/\text{h}$; 8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; 9. ▲为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 10. ▲供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 7 项参数的检测报告原件。	铭牌复印件, 否则投标无效。 ▲7. 供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 5 项参数的检测报告原件。
2	2 匹柜机: ▲变频一级能效冷暖 ▲1. 能效比: ≥ 4.70 ▲2. 制冷量: $\geq 5100\text{W}$; ▲3. 制冷功率: $\leq 1320\text{W}$; ▲4. 额定制热量: $\geq 7200\text{W}$; ▲5. 额定制热功率: $\leq 2000\text{W}$; 6. 室内机噪音高风 dB(A): ≤ 39; 7. 循环风量 (m^3/h): ≥ 1200; 8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; 9. ▲为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 10. ▲供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 7 项参数的检测报告原件。	2 匹柜机: ▲变频一级能效冷暖【符合 GB 21455-2019 要求】 ▲1. 制冷量: $\geq 5100\text{W}$; 2. 制冷功率: $\leq 1320\text{W}$; 3. 室内机噪音高风 dB(A): ≤ 39; 4. 循环风量 (m^3/h): ≥ 1200; 5. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; ▲6. 为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 ▲7. 供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 5 项参数的检测报告原件。
3	3 匹柜机: ▲变频一级能效冷暖 ▲1. 能效比: ≥ 4.3 ▲2. 制冷量: $\geq 7200\text{W}$; ▲3. 制冷功率: $\leq 2100\text{W}$; ▲4. 额定制热量(W): ≥ 9600; ▲5. 额定制热功率(W): ≤ 3000; 6. 室内机噪音高风 dB(A): ≤ 44;	3 匹柜机: ▲变频一级能效冷暖【符合 GB 21455-2019 要求】 ▲1. 制冷量: $\geq 7200\text{W}$; 2. 制冷功率: $\leq 2100\text{W}$; 3. 室内机噪音高风 dB(A): ≤ 44; 4. 循环风量 (m^3/h): ≥ 1300; 5. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;

	7. 循环风量 (m³/h): ≥1300; 8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; 9. ▲为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 10. ▲供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 7 项参数的检测报告原件。	▲6. 为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 ▲7. 供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 5 项参数的检测报告原件。
4	3 匹天花机: ▲变频一级能效冷暖 ▲1. 能效比: ≥3.75 ▲2. 制冷量: ≥7200W; ▲3. 制冷功率: ≤2200W; ▲4. 额定制热量: ≥9200W; ▲5. 额定制热功率: ≤2900W; 6. 室内机噪音高风 dB(A): ≤43; 7. 循环风量 (m³/h): ≥1200; 8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; 9. ▲为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 10. ▲供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 7 项参数的检测报告原件。	3 匹天花机: ▲变频一级能效冷暖【符合 GB 21455-2019 要求】 ▲1. 制冷量: ≥7200W; 2. 制冷功率: ≤2200W; 3. 室内机噪音高风 dB(A): ≤43; 4. 循环风量 (m³/h): ≥1200; 5. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; ▲6. 为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 ▲7. 供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 5 项参数的检测报告原件。
5	5 匹天花机: ▲变频一级能效冷暖 ▲1. 能效比: ≥3.60 ▲2. 制冷量: ≥12000W; ▲3. 制冷功率: ≤4700W; ▲4. 额定制热量(W): ≥13500; ▲5. 额定制热功率(W): ≤4100; 6. 室内机噪音高风 dB(A): ≤49;	5 匹天花机: ▲变频一级能效冷暖【符合 GB 21455-2019 要求】 ▲1. 制冷量: ≥12000W; 2. 制冷功率: ≤4700W; 3. 室内机噪音高风 dB(A): ≤49; 4. 循环风量 (m³/h): ≥1800; 5. 电压/频率 (V/Hz): 380V/50Hz;

	7. 循环风量 (m³/h): ≥1800; 8. 电压/频率 (V/Hz): 380V/50Hz; 9. ▲为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 10. ▲供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 7 项参数的检测报告原件。	▲6. 为了方便评标核对参数及后期设备验收, 此参数以空调张贴的铭牌参数值为准, 投标文件中须提供清晰, 可以核对的铭牌复印件, 否则投标无效。 ▲7. 供货时提供具有资质的第三方检测机构出具的, 针对以上第 1 至第 5 项参数的检测报告原件。
6	2. 集中勘察时间: 2025 年 4 月 29 日上午 9 时正集中, 逾时不予接待。未在规定时间内到场的供应商将视为自动放弃现场勘察的权利。	2. 集中勘察时间: 2025 年 5 月 6 日上午 9 时正集中, 逾时不予接待。未在规定时间内到场的供应商将视为自动放弃现场勘察的权利。

(三) 第四章评标方法及评标标准需求做如下更正:

序号	原要求	更正后要求
1	价格分 (满分 50 分): (1) 以进入综合评分环节的最低的投标报价为基准价, 基准价报价得分为 50 分。 (2) 价格分计算公式: 某投标人价格分=基准价/某投标人投标报价金额×50 分。	价格分 (满分 40 分): (1) 以进入综合评分环节的最低的投标报价为基准价, 基准价报价得分为 40 分。 (2) 价格分计算公式: 某投标人价格分=基准价/某投标人投标报价金额×40 分。
2	实施 (施工) 方案 (满分 10 分): 由评标委员会在打分前根据投标人提供的实施 (施工) 方案进行评价, 由各评委在相应档次内独立评分。 一档 (0-4 分) 实施方案仅满足采购人提出的采购需求, 基本可以开展实施工作, 评价为一般的。 二档 (4.1-7 分): 实施方案优于一档, 实施方案较为可行, 满足采购人的采购需求, 有具体的人员安排, 实施 (施工) 方案评价为良好的。 三档 (7.1-10 分): 实施方案优于二档, 实施方案可行完整, 满足采购人的采购需求, 有具体的技术实施措施、流程图表、人员安排、工	实施 (施工) 方案 (满分 12 分): 由评标委员会在打分前根据投标人提供的实施 (施工) 方案进行评价, 由各评委在相应档次内独立评分。 一档 (0-4 分) 实施方案仅满足采购人提出的采购需求, 基本可以开展实施工作, 评价为一般的。 二档 (4.1-8 分): 实施方案优于一档, 实施方案较为可行, 满足采购人的采购需求, 有具体的人员安排, 实施 (施工) 方案评价为良好的。 三档 (8.1-12 分): 实施方案优于二档, 实施方案可行完整, 满足采购人的采购需

	期安排、质量保证措施，评价为优秀的。	求，有具体的技术实施措施、流程图表、人员安排、工期安排、质量保证措施，评价为优秀的。
3	售后服务方案分（满分 8 分）： 由评标委员会在打分前根据投标人提供的售后服务方案进行评价，由各评委在相应档次内独立打分。 一档（0-2 分）仅满足招标文件要求。 二档（2.1-5 分）满足招标文件的售后服务要求，项目售后服务方案论述基本准确，具有定期回访安排。 三档（5.1-8 分）完全满足招标文件的售后服务要求，项目售后服务方案论述准确，具有定期回访安排。接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间优于招标文件要求。	售后服务方案分（满分 12 分）： 由评标委员会在打分前根据投标人提供的售后服务方案进行评价，由各评委在相应档次内独立打分。 一档（0-4 分）仅满足招标文件要求。 二档（4.1-8 分）满足招标文件的售后服务要求，项目售后服务方案论述基本准确，具有定期回访安排。 三档（8.1-12 分）完全满足招标文件的售后服务要求，项目售后服务方案论述准确，具有定期回访安排。接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间优于招标文件要求。
4	商务分（满分 12 分）： （2）投标人 2022 年 1 月 1 日至今同类项目业绩，每有 1 项得 2 分，最多得 6 分，投标文件中提供有效的合同复印件方可得分。	商务分（满分 16 分）： （2）投标人 2022 年 1 月 1 日至今同类项目业绩，每有 1 项得 2 分，最多得 10 分，投标文件中提供有效的合同复印件方可得分。

其余内容不变。

更正日期：2025 年 4 月 24 日

三、其他补充事宜

更正事项理由：应采购人要求进行更正。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名 称：南宁学院

地 址：南宁市邕宁区龙亭路 8 号

联系人：林老师

电 话：0771- 5900815

2. 招标代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 6 楼/530000

联系人：李鸿海、梁工

电 话：0771-2611898、2618118、2618199

云之龙咨询集团有限公司

2025 年 4 月 24 日